

階	室 名	床		巾 木		腰			壁		天 井				備 考
		下 地	仕 上	仕 上	H	下 地	仕 上	H	下 地	仕 上	下 地	仕 上	廻 縁	天井高	
F1階	居室（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0	天然木複合フロ－リング t=12.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ビニ－ルクロス	塩ビ製（突付）	2500	集成材カーテンボックス 着色CL、ダブルカーテンレール、収納棚、アクリル板サイン（ネーム差込式）
	室内収納（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0	天然木複合フロ－リング t=12.0	雑巾摺	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	化粧石膏板－ド－ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	中棚、枕棚、ステンレスバーアイ
	リネン収納（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	化粧石膏板－ド－ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	シート切文字サイン
	WC・UNC（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート（超防汚） t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	化粧ケイカル板 t=6.0 （面取突付品 2700L）	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	化粧ケイカル板 t=6.0 （面取突付品 2700L）	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2500	トイレ－ス、ライニング 膳板（タタミンボーストフォーム）120W×2300L・120W×1100L・120W×1000L 2箇所 アクリルビ－トサイン
	WC・洗面（ナースステーション）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート（超防汚） t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2500	
F2階	廊下、ｽﾎｰﾌﾞ	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5 （ｽﾎｰﾌﾞ 部 ﾓﾙﾄﾙ金ｺﾞﾀ下地）	ビニル床シート t=2.0（木目） （ｽﾎｰﾌﾞ 部 ﾆｵｽﾘｯﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ、色相変更）	集成材 着色CL	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ｼｯｾ合板 t=5.5 目透張り 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ 貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2700 ｽﾎｰﾌﾞ 2500	既存接続部EXP-J（内壁、天井、床）※ 床EXP-Jは1h耐火仕様 ｽﾎｰﾌﾞ 部（両側）：抗菌樹脂被覆手摺φ34（ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ）、ｽﾃﾝﾚｽ点字板
	居間談話室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート t=2.0（木目）	集成材 着色CL	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ｼｯｾ合板 t=5.5 目透張り 着色CL 目地ﾃｰﾌﾞ 貼、見切 25×25 着色CL	900	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2700	集成材カーテンボックス 着色CL、ダブルカーテンレール、アクリル板サイン
	湯沸室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート t=2.0（木目）	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス 流し台正面側面：化粧ケイカル板 t=6.0	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス 流し台正面側面：化粧ケイカル板 t=6.0	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2700	ライニング 膳板（タタミンボーストフォーム）120W×1800L、アクリル板サイン
	ナースステーション	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート t=2.0（木目）	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5（不燃）	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2700	集成材カーテンUC塗り、アクリル板切文字サイン
	洗濯乾燥室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート（超防汚） t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス ライニング 面：化粧ケイカル板 t=6.0	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	化粧石膏板－ド－ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ライニング 膳板（タタミンボーストフォーム）120W×3500L、物干金物2対、アクリル板サイン
	汚物処理室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート（超防汚） t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス ライニング 面：化粧ケイカル板 t=6.0	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	化粧石膏板－ド－ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	ライニング 膳板（タタミンボーストフォーム）120W×1800L、アクリル板サイン
	休憩室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート t=2.0（木目）	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ビニ－ルクロス	塩ビ製（突付）	2700	集成材カーテンボックス 着色CL、ダブルカーテンレール、ライニング 膳板（タタミンボーストフォーム）120W×1500L アクリル板サイン
	医務室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート t=2.0（木目）	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2700	集成材カーテンボックス 着色CL、ダブルカーテンレール、アクリル板サイン
	静養室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート t=2.0（木目）	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2700	集成材カーテンボックス 着色CL、ダブルカーテンレール、アクリル板サイン
	脱衣室	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート（超防汚） t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ビニ－ルクロス	塩ビ製（突付）	2500	ライニング 膳板（タタミンボーストフォーム）120W×1100L、アクリル板サイン
	浴室	—	ユニットバス	—	—	一部耐火間仕切	ユニットバス	—	一部耐火間仕切	ユニットバス	—	ユニットバス	—	—	ユニットバス（設備図参照）
	居室（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0	天然木複合フロ－リング t=12.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ビニ－ルクロス	塩ビ製（突付）	2500	集成材カーテンボックス 着色CL、ダブルカーテンレール、収納棚、アクリル板サイン（ネーム差込式）
	室内収納（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0	天然木複合フロ－リング t=12.0	雑巾摺	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	化粧石膏板－ド－ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	中棚、枕棚、ステンレスバーアイ
	リネン収納（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート t=2.0（木目）	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	化粧石膏板－ド－ t=9.5	塩ビ製（突付）	2500	シート切文字サイン
	WC（共通）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート（超防汚） t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	化粧ケイカル板 t=6.0 （面取突付品 2700L）	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	化粧ケイカル板 t=6.0 （面取突付品 2700L）	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2500	トイレ－ス、ライニング 膳板（タタミンボーストフォーム）120W×1200L・120W×1000L 3箇所、アクリルビ－トサイン
	WC・洗面（ナースステーション）	二重床工法＋ラワン合板 t=12.0+5.5	ビニル床シート（超防汚） t=2.0	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5 一部耐火間仕切	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2500	シート切文字サイン
PH階	PH	モルタル金こて	ビニル床シート t=2.0（木目）	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	2500	手摺壁膳板集成材着色CL
	階段（共通）	モルタル金こて	段・蹴込：ビニル床シート t=2.0（木目） 段鼻：ステンレスノスリッパ（タイヤ入）	ビニル巾木	60	石膏板－ド－ t=12.5	ビニ－ルクロス	—	石膏板－ド－ t=12.5	ビニ－ルクロス	石膏板－ド－ t=9.5	ロックウール吸音板 t=9.0	塩ビ製（突付）	—	抗菌樹脂被覆手摺φ34（両側、ブラケット取付）、中央手摺壁膳板集成材着色CL 段裏、梁型、手摺壁RC見え掛部 コクリット打放補修 EP塗装、ステンレス点字板 アクリル板切文字階数サイン

特記仕様	
<div>・天井板－ド－張下地はLS19型とする</div> <div>・軽量間仕切壁下地はLS90型とする</div> <div>・RC部 壁石膏板－ド－張はLS25壁下地とする</div> <div>・外部に面するRC壁・柱・梁・屋根ｽﾗｯﾌﾟの内側、IF床ｽﾗｯﾌﾟ上は硬質発泡ﾍﾙﾐｯｸｵｰﾌﾞﾝ t=25とする</div> <div>・特記なき木部は着色CL塗装とする</div> <div>・内部の床 壁 天井、造付家具、建具は全てF☆☆☆☆、規制対象外材料を使用する</div> <div>・天井裏等には全てF☆☆☆☆、F☆☆☆、規制対象外材料を使用する</div> <div>・床仕上げの異なる建具下には木製容置取付とする</div> <div>・防火区画壁・床の取合い部すき間は、ロックウール充填とする</div> <div>・防火区画を貫通する配管等は両側1m以上を不燃材料でつくり隙間を不燃材料で充填する</div>	<div>・天然木複合フロ－リングは車いす対応、耐摩耗塗装品とする</div> <div>・二重床工法はﾌｳﾋﾞﾌﾗﾝｸｰﾌﾟ77（床ﾊﾞｰﾅｰｲｶﾙﾊﾞｰﾙ t=20）同等とする</div> <div>・2階天井裏 ｸﾞﾗｽﾎｰﾙ24K t=100 敷き込み</div> <div>・B1階土間下 ｶﾞﾗｼﾚﾝﾅｰｰﾙ t=25 + ｶﾞﾗｼﾚﾝﾅｰﾌｳﾙ t=0.15 敷き込み</div> <div>・防煙壁とする部分の仕上げは不燃とする</div> <div>・ABC消火器10型（ﾎｰｽ付）</div> <div>・緩降機（取付器具一式）1箇所</div> <div>・ビニ－ﾙｸﾛｽは不燃認定品とする</div> <div>・ビニ－ﾙｸﾛｽ出墨は先付樹脂製Vｺｰﾅｰ下地とする</div>

〒948-0041 新潟県十日町市高山847-10 TEL (025)-757-8265 FAX (025)-757-4277 E-mail tukada@cores.oon.ne.jp	(株) 塚田設計事務所	1級建築士事務所登録第 7-540 号 代表となる設計者 1級建築士登録16823号 櫻 澤 忍	PROJECT TITLE 養護老人ホーム妻有荘 改築工事	DRAWING TITLE 仕上表 ②				DATE 2024. 08	DRAWING NO A - 07	
								SCALE —		