



注 記			
1. 特記なき配線は下記による。			
	EM-IE2, 0x2+E2, 0 (PF16)		
	EM-IE1, 6x2+E1, 6 (PF16)		
	EM-EF2, 0~30 (10:E)	保護管 (PF22)	
	EM-EF1, 6~30 (10:E)	保護管 (PF22)	
	EM-EE1, 6~20+20 (10:E)	保護管 (PF22)	
2. 天井内はケーブル工事とする。			
3. ケーブル配線において立上げ、引下げ部分は配管で保護する。			
4. 防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣の認定する工法にて行うこと。			

1階平面図

1167.15㎡(353坪)

1276.38㎡(386坪)ホール・パンタ含む

非常照明告示  
出口まで30m以下居室 告 1411号(一) 適用  
床面積30m2以下居室 告 1411号(二) 適用