



ナースコール設備 系統図

記号	名 称	備 考
[HUB]	スイッチングハブ	
[ⓇE]	液晶表示式親機	
[NC]	ナースコール制御機	
[4L]	I/Oユニット（4回線，3色）	
⊙	代表廊下灯	
●	復旧ボタン	
Ⓝ	ハンド形子機コンセント+ハンド形子機	
[N]	呼出用押ボタン（引きひも付）	
[NW]	浴室用引きスイッチ	

（注記1）特記なき配管配線は下記とする。

— AE0.9 - 2C	（PF16）
— AE0.9 - 3P	（PF16）
— FCPEV-0.9-3P	（PF22）
— UTP0.5-4P（CAT5e）	（PF22）

（注記2）二重天井内はケーブルころがし配線とする。

（注記3）壁立上り、立下りは上記の配管にて保護のこと。