



注 記	
1. 特記なき配線は下記による。	
	EM-IE2 0x2+E2 0 (PF16)
	EM-IE1 6x2+E1 6 (PF16)
	EM-IE1 6x2 (PF16)
	EM-IE1 6x3 (PF16)
	EM-IE1 6x3+E1 6 (PF16)
	EM-IE2 0x2+E2 0 (PF16)
	保護管 (PF16)
	保護管 (PF22)
	保護管 (PF28)
	保護管 (PF16)
	保護管 (PF22)
	保護管 (PF22)
	保護管 (PF22)
	保護管 (PF22)
	保護管 (PF28)
	保護管 (PF28)
	保護管 (PF28)
	保護管 (PF28)
	保護管 (PF28)
	保護管 (PF28)
	保護管 (PF28)
	保護管 (PF28)
2. 天井内はケーブル工事とする。	
3. ケーブル配線において立上げ、引下げ部分は配管で保護する。	
4. 防火区画を貫通する箇所は国土交通大臣の認定する工法にて行うこと。	

スイッチ凡例・仕様		
記 号	名 称	摘 要
●	埋込スイッチ	1 P 1 5 A × 1
●●	埋込スイッチ	1 P 1 5 A × 2
●● _{WP}	埋込スイッチ	1 P 1 5 A × 2 WP
● ₃	埋込スイッチ	3 W 1 5 A × 1
● _{1S}	熱線センサー操作ユニット	1 回路用
● _{2S}	熱線センサー操作ユニット	2 回路用
○	空調換気扇スイッチ	支給品
● _{1, 2A}	熱線センサー親機 (1. 2A)	明るさセンサー・人感センサー 1. 2 A
● _{3A}	熱線センサー親機 (3A)	明るさセンサー・人感センサー 3. 0 A
● _{8A}	熱線センサー親機 (8A)	明るさセンサー・人感センサー 8. 0 A
▽	熱線センサー子機	人感センサー 照明用
▽ _換	熱線センサー子機 (換気扇用)	人感センサー 換気扇用

階段室1		WWC (北)		WMC (北)		リウ収納		UWC		WWC		WWC		階段室2	
階		A30	1	A30	1	A30	1	G22	1	A48	1	A30	1	階	
		H08	2	H08	2	H08	2	H13	1	H08	2	H08	2		
		H13	1	H13	1	A37	1	H13	1	H13	1	H13	2		